

## PRODUKTINFORMATION

# D06F verbreitern – größere Filter ersetzen

Verbreiterungs-Adapter · Einbaumaße · Austauschpakete

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Dokument-Nr.   | DruMiDoc-009                           |
| Version        | 1.0                                    |
| Datum          | 07/2026                                |
| Kompatibilität | D06F · FK06 — ersetzt HS10/HS10S u. a. |
| Hersteller     | Resideo / Braukmann                    |

**Anschlussgröße bestimmen**

Die Zoll-Angabe bezieht sich immer auf das Gewinde der Anschlussverschraubung zur Verrohrung – nicht auf das größere Gewinde am Gerät selbst. Schnellmessung nur an der Überwurfmutter (lichte Weite): ca. 30 mm = 1/2" · 37 mm = 3/4" · 46 mm = 1" · 50 mm = 1 1/4" · 65 mm = 1 1/2". Bitte messen Sie keine Gewinde oder Durchmesser Ihrer Wasserleitung – für uns ist ausschließlich die Schlüsselweite der Überwurfmutter direkt am Gerät relevant.

Ausführlich mit vier Methoden und Fotos: DruMiDoc-007, Kapitel 4.

## 1 Überblick

Mit unseren Verlängerungs-/Verbreiterungs-Adaptoren können breitere Wasserfilter, Hauswasserstationen oder fremde Druckminderer durch einen D06F bzw. eine Filterkombination FK06 ersetzt werden, ohne dass Umbauten an den Wasserleitungen erforderlich sind. Vorteil für den versierten Heimwerker: Er spart sich (bei entsprechender Fachkenntnis) den Installateur. Vorteil für den Installateur: der sehr schnelle und damit für den Kunden günstige Tausch – quasi ohne längere Unterbrechung der Wasserversorgung.

## 2 Einbaumaße D06F

| D06F-Typ                     | D06F-3/4" | D06F-1" | D06F-1 1/4" |
|------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Gewinde an der Verschraubung | 3/4"      | 1"      | 1 1/4"      |
| Gewinde am Druckminderer     | 1"        | 1 1/4"  | 1 1/2"      |
| Baulänge ohne Verschraubung  | 90 mm     | 100 mm  | 105 mm      |



**Abb. 1: Anschlussgröße = Gewinde der Anschlussverschraubung (hier 1" / DN25); Gewinde am Druckminderer immer eine Nenngröße größer**

Die Bestimmung der Anschlussgröße ist oft „verzwickt“: Das angegebene Zollmaß ist das Gewinde der Anschlussverschraubung zur Verrohrung hin. Das Gewinde am Druckminderer selbst ist immer eine Nennweite größer. Eine Änderung der Einbaumaße hat es seit 1977 nicht gegeben – ein alter D06F kann also jederzeit durch ein aktuelles Gerät gleicher Baugröße ersetzt werden. Anstelle eines D06F kann immer auch eine Filterkombination FK06 gleicher Baugröße verwendet werden; alle Maße in diesem Dokument gelten auch für die FK06.

### 3 Druckminderer verlängern / verbreitern

| D06F-Typ                      | D06F-3/4" | D06F-1" | D06F-1 1/4" |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Baulänge (ohne Verschraubung) | 90 mm     | 100 mm  | 105 mm      |
| Verlängerungs-Adapter         | 3/4"      | 1"      | 1 1/4"      |
| Baulänge mit Verlängerung     | 110 mm    | 130 mm  | 130 mm      |



Abb. 2: Druckminderer 1" mit Verlängerung – Dichtring einlegen, Verlängerung auf eine Seite aufschrauben

Beim abgebildeten D06F in 1" ergibt sich statt 100 mm mit der Verbreiterung eine Einbaulänge von 130 mm – der Druckminderer kann dann direkt zwischen zwei vorhandene Verschraubungen eingebaut werden. Für die anderen Baugrößen gilt dies sinngemäß.

## 4 Anwendungsbeispiele

Unsere Verbreiterungen dienen in erster Linie dazu, eine alte, defekte Hauswasserstation HS10 oder HS10S durch einen Druckminderer oder eine Filterkombination zu ersetzen:

| Ersetzt mit Verbreiterung ... | D06F-3/4"               | D06F-1"             | D06F-1 1/4"                 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Hauswasserstation</b>      | HS10-3/4"<br>HS10S-3/4" | HS10-1"<br>HS10S-1" | HS10-1 1/4"<br>HS10S-1 1/4" |

## 5 Pakete im Programm

Tauschen Sie eine HS10/HS10S in 1" (DN25) und 1 1/4" (DN30)

- durch Druckminderer D06F mit Verbreiterung
- durch Filterkombination FK06 mit Verbreiterung
- durch PrimusPlus mit Verbreiterung

Die Verbreiterungsstücke sind ein Produkt von Druckminderer Shop!

### ✓ TIPP

Welche Baugröße Ihre alte Station hat, verrät die Überwurfmutter (siehe Seite 1 Anschlussgrösse) – oder Sie senden uns einfach ein Foto (Kontakt siehe Kapitel 6).

## 6 Haftungsausschluss, Hersteller und Kontakt



### HAFTUNGSHINWEIS

Produktinformation — maßgeblich für Montage, Wartung und Betrieb ist allein die Einbau- und Betriebsanleitung des Herstellers. Arbeiten an der Trinkwasser-Installation gehören in fachkundige Hände. Für Schäden aus unsachgemäßen Eingriffen übernehmen wir keine Haftung; unberührt bleibt die gesetzliche Haftung.

*Die Errichtung und wesentliche Veränderung der Trinkwasser-Installation ist eingetragenen Installationsunternehmen vorbehalten (§ 12 Abs. 2 AVBWasserV). Arbeiten nur an druckloser Anlage; nach Abschluss Dichtheit prüfen.*

Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Informationen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit Druckminderern des Herstellers Resideo (Marke Braukmann). **Eine Gewähr für diese Informationen kann nicht übernommen werden. Bei Ihrem Gerät können andere Probleme oder Fehler aufgetreten sein.**

**Unsicher, welche Variante oder Baugröße Sie benötigen?** Senden Sie uns eine E-Mail an **info (@) druckminderer-shop.de** – mit Bildern Ihrer Einbausituation. Ein Bild sagt mehr als eine lange Beschreibung. Bitte fotografieren Sie: die komplette Armatur aus etwa 50 cm Abstand · das Typenschild bzw. den Aufdruck (scharf und lesbar) · den Anschluss mit Verschraubung. Wir antworten schriftlich und nennen Ihnen das passende Teil mit Artikelnummer – so haben Sie unsere Auskunft schwarz auf weiß.

### Druckminderer-Shop

Werner Fein · Schwabenstrasse 8 · 90559  
Burgthann  
USt-IdNr.: DE 186155336



### Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –

mailen Sie uns Ihre Einbausituation, wir antworten schwarz auf weiß.  
info (@) druckminderer-shop.de  
www.druckminderer-shop.de